



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 29/May/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,857	2,752	1,200	3.92	23.24
PSR Arequipa SUR	22,500	1,536	720	3.97	27.39
PSR Tacna	22,721	1,239	711	4.00	23.94
PSR Moquegua	157	26	0	3.69	36.46
PSR Ilo	184	26	0	3.81	23.83
PSR La Joya	17,689	1,366	252	4.01	28.75
Total Distribuido	109,108	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,108	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.