



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02/May/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,175	2,448	1,208	3.91	23.95
PSR Arequipa SUR	27,225	1,904	560	3.97	25.87
PSR Tacna	16,875	1,170	0	4.01	26.12
PSR Moquegua	149	21	0	3.59	35.50
PSR Ilo	163	22	0	3.80	27.22
PSR La Joya	17,325	1,199	502	3.95	28.05
Total Distribuido	102,912	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,912	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.