



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/May/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 44,818 | 2,384 | 432 | 3.92 | 22.79 |
| PSR Arequipa SUR | 29,250 | 2,008 | 584 | 3.97 | 25.55 |
| PSR Tacna | 12,285 | 1,198 | 0 | 4.01 | 26.10 |
| PSR Moquegua | 156 | 25 | 0 | 3.59 | 35.74 |
| PSR Ilo | 166 | 22 | 0 | 3.80 | 28.36 |
| PSR La Joya | 17,322 | 1,534 | 119 | 3.95 | 28.12 |
| Total Distribuido | 103,997 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 103,997 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.