



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 07/May/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,788	2,576	1,392	3.92	23.17
PSR Arequipa SUR	30,453	1,728	528	3.97	26.46
PSR Tacna	12,330	782	0	4.01	26.64
PSR Moquegua	159	26	0	3.59	36.50
PSR Ilo	180	25	0	3.80	28.60
PSR La Joya	23,550	1,677	485	3.95	28.07
Total Distribuido	112,459	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,459	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.