



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

10/May/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,750	2,432	1,280	3.91	26.65
PSR Arequipa SUR	26,550	1,688	306	3.97	28.79
PSR Tacna	18,889	1,139	564	4.01	25.50
PSR Moquegua	136	21	0	3.59	37.24
PSR Ilo	165	26	0	3.80	25.45
PSR La Joya	11,205	936	119	3.95	29.69
Total Distribuido	99,695	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	99,695	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.