



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13-May-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,550	2,672	1,120	3.92	23.72
PSR Arequipa SUR	20,475	1,416	348	3.97	26.06
PSR Tacna	20,970	1,229	686	4.01	25.22
PSR Moquegua	164	26	0	3.59	34.24
PSR Ilo	180	25	0	3.80	25.48
PSR La Joya	21,312	1,197	244	3.95	27.28
Total Distribuido	107,652	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,652	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.