



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/May/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,025	2,480	1,096	3.92	22.12
PSR Arequipa SUR	24,300	1,600	412	3.97	24.60
PSR Tacna	18,810	1,159	600	4.01	26.12
PSR Moquegua	146	22	0	3.59	33.84
PSR Ilo	173	23	0	3.80	26.59
PSR La Joya	25,950	1,524	213	3.95	26.94
Total Distribuido	116,404	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	116,404	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.