



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/May/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,775	2,480	1,384	3.92	23.25
PSR Arequipa SUR	27,009	1,848	580	3.97	25.56
PSR Tacna	20,205	1,166	581	4.01	22.50
PSR Moquegua	168	20	0	3.59	35.22
PSR Ilo	177	25	0	3.80	24.48
PSR La Joya	20,010	1,559	379	3.95	27.72
Total Distribuido	112,344	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,344	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.