



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/May/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,091	2,528	1,288	3.92	24.22
PSR Arequipa SUR	28,098	1,656	392	3.97	26.97
PSR Tacna	21,024	1,076	577	4.01	24.99
PSR Moquegua	156	24	0	3.59	37.25
PSR Ilo	162	22	0	3.80	26.73
PSR La Joya	16,203	1,198	382	3.95	28.82
Total Distribuido	109,734	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,734	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.