



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31/May/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,548	2,512	1,152	3.92	25.05
PSR Arequipa SUR	23,850	1,576	276	3.97	26.96
PSR Tacna	19,260	1,208	0	4.01	22.62
PSR Moquegua	140	22	0	3.59	38.00
PSR Ilo	155	25	0	3.80	24.50
PSR La Joya	16,920	1,168	237	3.95	29.66
Total Distribuido	102,873	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,873	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.