



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/May/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	56,888	3,056	1,776	3.92	25.69
PSR Arequipa SUR	24,986	1,912	520	3.92	29.35
PSR Tacna	18,104	1,120	180	4.01	27.65
PSR Moquegua	154	22	0	3.59	36.63
PSR Ilo	150	19	0	3.80	28.91
PSR La Joya	25,270	1,550	295	3.83	29.68
Total Distribuido	125,552	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	125,552	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.