



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/May/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,049	2,880	1,712	3.94	29.78
PSR Arequipa SUR	27,939	1,704	512	3.94	30.00
PSR Tacna	20,817	1,175	173	4.01	26.34
PSR Moquegua	151	27	0	3.59	35.00
PSR Ilo	157	22	0	3.80	28.42
PSR La Joya	21,574	1,324	297	3.94	28.87
Total Distribuido	124,686	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	124,686	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.