



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

15/May/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	61,771	3,312	1,560	3.94	21.31
PSR Arequipa SUR	25,980	1,696	608	3.92	29.56
PSR Tacna	16,733	1,038	139	4.01	26.24
PSR Moquegua	140	22	0	3.59	38.00
PSR Ilo	156	20	0	3.80	28.68
PSR La Joya	20,695	1,248	164	3.94	31.62
Total Distribuido	125,476				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	125,476	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.