



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

18/May/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,735	3,280	1,592	3.92	23.01
PSR Arequipa SUR	25,662	1,960	510	3.94	29.49
PSR Tacna	24,059	1,359	399	3.89	24.49
PSR Moquegua	156	24	0	3.59	34.73
PSR Ilo	160	19	0	3.80	28.57
PSR La Joya	23,035	1,472	217	3.94	28.82
Total Distribuido	127,807				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	127,807	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.