



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/May/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,141	3,616	2	3.94	22.68
PSR Arequipa SUR	27,712	1,840	206	3.92	28.72
PSR Tacna	28,503	1,623	574	4.01	22.86
PSR Moquegua	149	21	0	3.59	35.39
PSR Ilo	163	22	0	3.80	28.80
PSR La Joya	22,602	1,464	120	3.94	29.11
Total Distribuido	132,269	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	132,269	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.