



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30/May/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,958	3,024	1,520	3.94	21.24
PSR Arequipa SUR	24,981	1,728	372	3.94	28.45
PSR Tacna	26,706	1,363	597	4.01	24.87
PSR Moquegua	128	21	0	3.59	36.74
PSR Ilo	149	25	0	3.80	24.19
PSR La Joya	3,923	634	92	3.94	30.08
Total Distribuido	110,845				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,845	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.