



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31/May/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,589	2,784	111	3.94	22.21
PSR Arequipa SUR	11,357	1,400	49	3.92	28.19
PSR Tacna	24,532	1,438	438	4.01	25.47
PSR Moquegua	159	19	0	3.59	35.45
PSR Ilo	157	18	0	3.80	25.56
PSR La Joya	3,799	513	0	3.94	27.33
Total Distribuido	77,593				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	77,593	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.