



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

1-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,950	2,096	952	3.81	25.34
PSR Arequipa SUR	6,750	1,560	120	3.92	30.16
PSR Tacna	13,725	880	0	3.89	27.84
PSR Moquegua	141	22	0	3.59	39.22
PSR Ilo	171	25	0	3.80	23.71
PSR La Joya	12,720	1,502	130	3.80	31.55
Total Distribuido	65,457				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	65,457	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.