



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

2-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,950	2,320	1,152	3.83	25.16
PSR Arequipa SUR	27,675	1,656	852	3.94	28.26
PSR Tacna	14,517	957	0	3.89	28.37
PSR Moquegua	148	18	0	3.59	38.49
PSR Ilo	178	29	0	3.80	27.85
PSR La Joya	27,150	1,686	260	3.80	29.10
Total Distribuido	110,618				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,618	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.