



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

7-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,257	2,224	740	3.84	26.43
PSR Arequipa SUR	4,500	1,136	0	3.94	28.61
PSR Tacna	20,790	1,288	706	3.89	27.68
PSR Moquegua	161	24	0	3.59	35.99
PSR Ilo	192	29	0	3.80	26.34
PSR La Joya	15,480	688	165	3.89	31.34
Total Distribuido	72,380				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	72,380	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.