



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

8-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,825	2,448	1,064	3.86	21.54
PSR Arequipa SUR	20,475	1,352	588	3.95	26.85
PSR Tacna	21,825	1,199	654	3.89	26.82
PSR Moquegua	167	28	0	3.59	36.50
PSR Ilo	191	24	0	3.80	25.61
PSR La Joya	20,772	1,557	419	3.89	29.02
Total Distribuido	103,256				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,256	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.