



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	9-Nov-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,613	2,384	1,144	3.83	22.68
PSR Arequipa SUR	20,925	1,328	624	3.92	27.48
PSR Tacna	21,464	1,302	689	3.89	27.50
PSR Moquegua	170	26	0	3.59	39.00
PSR Ilo	189	29	0	3.80	29.19
PSR La Joya	24,675	1,595	135	3.89	29.12
Total Distribuido	108,036				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,036	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.