



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

14-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	26,550	1,948	792	3.83	26.09
PSR Arequipa SUR	8,550	1,768	245	3.89	29.97
PSR Tacna	20,565	1,224	496	3.89	25.82
PSR Moquegua	169	27	0	3.59	36.24
PSR Ilo	194	26	0	3.80	22.95
PSR La Joya	12,420	799	136	3.89	28.48
Total Distribuido	68,448				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	68,448	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.