



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

18-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,325	2,560	784	3.84	22.96
PSR Arequipa SUR	27,450	1,520	844	3.94	26.71
PSR Tacna	20,160	1,301	666	3.89	28.07
PSR Moquegua	144	25	0	3.59	36.78
PSR Ilo	181	29	0	3.80	27.61
PSR La Joya	8,400	869	97	4.00	29.96
Total Distribuido	100,661				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,661	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.