



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

19-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,040	2,496	1,168	3.84	21.90
PSR Arequipa SUR	27,000	1,568	310	3.97	21.98
PSR Tacna	21,600	1,354	0	3.89	27.47
PSR Moquegua	166	25	0	3.59	36.78
PSR Ilo	175	26	0	3.80	27.61
PSR La Joya	5,280	691	0	4.09	30.98
Total Distribuido	100,260				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,260	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.