



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

22-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,639	2,528	1,176	3.84	23.95
PSR Arequipa SUR	25,650	1,472	804	3.91	28.25
PSR Tacna	21,825	1,183	647	3.89	27.15
PSR Moquegua	156	22	0	3.59	37.75
PSR Ilo	187	28	0	3.81	25.20
PSR La Joya	4,920	930	0	3.89	31.35
Total Distribuido	98,377				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,377	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.