



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

24-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,850	2,512	1,216	3.81	18.46
PSR Arequipa SUR	26,550	1,552	796	3.95	25.23
PSR Tacna	22,049	1,239	697	3.89	28.09
PSR Moquegua	139	22	0	3.89	36.50
PSR Ilo	189	27	0	3.81	27.10
PSR La Joya	13,080	1,167	104	4.00	28.19
Total Distribuido	103,857				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,857	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.