



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

25-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,668	2,480	1,192	3.84	20.98
PSR Arequipa SUR	25,650	1,568	752	3.95	25.68
PSR Tacna	24,345	1,354	682	3.89	30.10
PSR Moquegua	163	22	0	3.59	35.06
PSR Ilo	183	26	0	3.81	28.84
PSR La Joya	18,090	1,265	241	3.89	30.99
Total Distribuido	112,099				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,099	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.