



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

27-Nov-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,431	2,400	1,072	3.84	22.03
PSR Arequipa SUR	24,975	1,648	632	4.00	26.72
PSR Tacna	20,295	1,211	570	3.89	27.96
PSR Moquegua	134	22	0	3.59	34.28
PSR Ilo	169	28	0	3.81	28.10
PSR La Joya	11,700	678	177	3.89	29.07
Total Distribuido	101,704				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	101,704	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.