



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01/Nov/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,900	2,304	856	3.92	26.20
PSR Arequipa SUR	6,525	1,208	89	3.95	29.91
PSR Tacna	15,426	951	0	4.00	27.98
PSR Moquegua	153	27	0	3.60	38.94
PSR Ilo	177	40	0	3.70	28.85
PSR La Joya	13,257	2,921	0	3.89	32.27
Total Distribuido	63,438	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	63,438	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.