



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 09/Nov/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	46,611	2,704	1,240	3.92	24.17
<b>PSR Arequipa SUR</b>	22,050	1,528	784	3.94	25.71
<b>PSR Tacna</b>	17,955	1,051	0	4.00	29.12
<b>PSR Moquegua</b>	152	25	0	3.60	38.69
<b>PSR Ilo</b>	183	24	0	3.81	32.05
<b>PSR La Joya</b>	22,425	1,596	262	3.80	30.13
<b>Total Distribuido</b>	109,377	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	109,377	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.