



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

10/Nov/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,575	2,704	1,144	3.92	26.17
PSR Arequipa SUR	25,200	1,528	828	3.95	29.49
PSR Tacna	18,891	1,047	630	4.00	29.09
PSR Moquegua	135	19	0	3.60	35.49
PSR Ilo	168	25	0	3.81	28.70
PSR La Joya	26,745	1,552	316	3.89	30.77
Total Distribuido	117,715	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,715	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.