



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Nov/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,182	2,480	908	3.92	26.87
PSR Arequipa SUR	30,240	1,536	760	3.94	29.06
PSR Tacna	16,020	1,023	0	4.00	28.57
PSR Moquegua	154	25	0	3.60	37.75
PSR Ilo	181	28	0	3.81	24.74
PSR La Joya	18,018	1,226	194	3.89	32.95
Total Distribuido	107,795	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,795	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.