



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/Nov/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	25,425	2,480	744	3.92	27.07
<b>PSR Arequipa SUR</b>	9,000	1,520	176	3.95	29.23
<b>PSR Tacna</b>	15,075	1,423	0	4.00	30.69
<b>PSR Moquegua</b>	154	26	0	3.60	38.50
<b>PSR Ilo</b>	181	23	0	3.81	29.22
<b>PSR La Joya</b>	18,945	1,192	236	3.89	31.86
<b>Total Distribuido</b>	68,779	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	68,779	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.