



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Nov/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 28,773                 | 2,352               | 820                 | 3.92                      | 28.54                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 12,159                 | 1,544               | 306                 | 3.94                      | 30.81                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 19,170                 | 1,023               | 591                 | 4.00                      | 31.00                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 158                    | 22                  | 0                   | 3.60                      | 35.98                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 172                    | 23                  | 0                   | 3.70                      | 27.43                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 8,190                  | 654                 | 121                 | 3.89                      | 34.18                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 68,622                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 68,622 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.