



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/Nov/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,736	2,704	1,032	3.92	26.80
PSR Arequipa SUR	26,775	1,640	916	3.95	29.57
PSR Tacna	21,933	1,263	579	4.00	30.97
PSR Moquegua	159	22	0	3.60	38.96
PSR Ilo	157	21	0	3.70	30.30
PSR La Joya	9,300	833	125	3.89	34.29
Total Distribuido	106,060	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,060	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.