REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	30/Nov/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	40,941	2,496	1,080	3.92	25.44
PSR Arequipa SUR	22,050	1,352	640	4.00	28.30
PSR Tacna	22,815	1,268	727	4.00	30.54
PSR Moquegua	149	23	0	3.60	37.21
PSR Ilo	167	24	0	3.70	27.93
PSR La Joya	24,600	1,530	242	3.80	30.60
Total Distribuido	110,722	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,722	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.