



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/Nov/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,474	2,320	904	3.91	24.36
PSR Arequipa SUR	20,025	1,328	528	3.95	27.54
PSR Tacna	20,997	1,120	668	4.00	28.36
PSR Moquegua	162	26	0	3.60	37.93
PSR Ilo	189	26	0	3.69	23.68
PSR La Joya	28,013	1,560	273	3.80	28.59
Total Distribuido	108,860	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,860	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.