



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/Nov/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,950	2,464	1,112	3.91	22.23
PSR Arequipa SUR	25,425	1,568	732	3.95	24.85
PSR Tacna	20,799	1,064	684	4.00	30.33
PSR Moquegua	138	21	0	3.60	36.43
PSR Ilo	158	24	0	3.80	31.47
PSR La Joya	18,972	1,425	256	3.80	27.32
Total Distribuido	106,442	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,442	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.