



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Nov/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,600	2,512	916	3.91	22.72
PSR Arequipa SUR	20,475	1,272	284	3.95	26.61
PSR Tacna	19,125	1,031	611	3.89	29.31
PSR Moquegua	131	18	0	3.60	36.91
PSR Ilo	144	21	0	3.80	25.61
PSR La Joya	12,540	674	138	3.80	30.48
Total Distribuido	92,014	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	92,014	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.