



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 22/Nov/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,828	2,400	984	3.91	22.88
PSR Arequipa SUR	20,925	1,248	512	3.95	26.33
PSR Tacna	22,545	1,203	646	4.03	30.95
PSR Moquegua	128	22	0	3.60	35.45
PSR Ilo	158	26	0	3.80	29.73
PSR La Joya	16,020	1,082	151	3.81	30.22
Total Distribuido	101,605	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	101,605	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.