



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28/nov/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	29,475	1,672	796	3.91	25.23
<b>PSR Arequipa SUR</b>	19,863	1,216	564	3.95	27.50
<b>PSR Tacna</b>	13,275	696	340	4.03	30.87
<b>PSR Moquegua</b>	152	23	0	3.60	37.19
<b>PSR Ilo</b>	166	22	0	3.80	31.83
<b>PSR La Joya</b>	16,050	1,011	109	3.95	30.33
<b>Total Distribuido</b>	78,981	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	78,981	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.