



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	35,654	2,272	976	3.95	25.00
PSR Arequipa SUR	2,726	472	0	3.95	30.41
PSR Tacna	15,551	946	328	4.01	28.99
PSR Moquegua	127	19	0	3.59	37.70
PSR Ilo	145	20	0	3.81	29.23
PSR La Joya	3,636	564	94	3.94	31.05
Total Distribuido	57,839	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	57,839	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.