



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,658	2,192	820	3.94	25.70
PSR Arequipa SUR	4,542	1,256	50	3.94	31.13
PSR Tacna	16,686	978	347	4.01	28.50
PSR Moquegua	158	22	0	3.59	38.15
PSR Ilo	158	19	0	3.81	29.73
PSR La Joya	13,367	646	273	3.94	30.00
Total Distribuido	65,568	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	65,568	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.