



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 09/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,658	2,416	664	3.94	24.50
PSR Arequipa SUR	13,853	1,576	334	3.94	27.21
PSR Tacna	23,539	1,442	609	4.01	27.37
PSR Moquegua	165	23	0	3.59	33.25
PSR Ilo	164	20	0	3.81	28.97
PSR La Joya	18,514	882	202	3.94	31.17
Total Distribuido	86,895				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	86,895	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.