



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,566	2,688	1,120	3.94	24.75
PSR Arequipa SUR	25,439	2,256	692	3.94	27.98
PSR Tacna	26,517	1,409	703	3.89	27.24
PSR Moquegua	163	26	0	3.59	38.23
PSR Ilo	173	22	0	3.81	29.11
PSR La Joya	23,028	1,377	241	3.94	31.33
Total Distribuido	119,886	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,886	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.