



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,328	2,928	1,308	3.94	24.32
PSR Arequipa SUR	25,111	1,632	496	3.94	27.72
PSR Tacna	20,883	1,303	639	3.89	28.73
PSR Moquegua	158	25	0	3.59	37.46
PSR Ilo	176	22	0	3.81	27.74
PSR La Joya	18,878	1,138	234	3.94	28.71
Total Distribuido	111,533	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,533	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.