



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	28,296	2,080	748	3.94	25.91
PSR Arequipa SUR	14,990	1,872	272	3.94	27.92
PSR Tacna	11,722	966	110	4.01	29.11
PSR Moquegua	165	26	0	3.59	35.18
PSR Ilo	171	23	0	3.81	27.74
PSR La Joya	6,848	889	97	3.94	31.57
Total Distribuido	62,193	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	62,193	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.