



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,284	2,496	1,328	3.94	24.55
PSR Arequipa SUR	26,798	1,816	552	3.94	28.36
PSR Tacna	20,467	1,200	264	4.01	28.12
PSR Moquegua	169	25	0	3.59	36.94
PSR Ilo	168	22	0	3.81	29.60
PSR La Joya	10,503	1,421	74	3.94	31.37
Total Distribuido	102,388	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,388	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.