



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	28,387	2,096	724	3.94	25.27
PSR Arequipa SUR	15,420	1,184	252	3.94	28.92
PSR Tacna	22,991	1,221	664	4.00	29.75
PSR Moquegua	153	24	0	3.59	39.25
PSR Ilo	160	22	0	3.81	29.22
PSR La Joya	4,151	885	95	3.94	33.19
Total Distribuido	71,262				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	71,262	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.